CMA
200812054003

报告编号：YXJC210420-08

检 测 报 告

委托单位：七台河宝泰隆新能源有限公司

检测类别：委 托 检 测

样品类别：有组织废气

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据仅对来样负责。

4、

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出。

6、

报告编号：[illegible]

一、检测信息

委托单位	七台河宝泰隆新能源有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号		
联 系 人	李吉福	联系电话	18[illegible]
样品类别	有组织废气		
采样人员	刘金波、吴洪鹏等	采样日期	2021.04.20
分析项目数	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	分析日期	2021.04.20-2021.04.22
环境条件	2021.04.20，天气晴，西北风，风速 4.5m/s。		

二、样品信息

采样日期	采样点位描述	样品编号	样品表观性状/特征
2021.04.20	氢气加热炉排放口 1#	XNG2104200201~XNG2104200203	滤膜

三、检测项目标准（方法）及仪器

编号	检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编
测试仪 XE036	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036 电子天平 YXT306 分析天平 AUW120D YXE026
测试仪 2036	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036
测试仪 PXE036	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036

四、检测点位示意图



五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果	平均浓度	标准限值	单位
		排放浓度	10.1	8.8	——	mg/m³
			8.0		——	mg/m³
			8.2		——	mg/m³
			6.9		200	mg/m³
		低浓度颗				
		排放速率	2.2×10⁻³	2.2×10⁻³	——	kg/h
			2.3×10⁻³		——	kg/h
		排放浓度	365	389	——	mg/m³
			416		——	mg/m³
			385		——	mg/m³
			248		——	mg/m³
	氮氧化物	折算浓度	276	261	——	mg/m³
			260		——	mg/m³
		排放速率	0.53	0.58	——	kg/h
			0.62		——	kg/h
			0.59		——	kg/h

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量 (m³/h)	温度 (℃)	湿度 (%)	流速 (m/s)	(m/s)	
		1454	266.2	4.5	4.33		
气加热炉	2021.04.20	1496	267.2	4.5	4.47		氢
排放口		1546	264.9	4.4	4.58		
	平均值	1499	266.1	4.5	4.46		

七、检测结论

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：马艳　　审 核 人：

签 发 人：　　签发日期：　　日